
KOTŁY OPALANE BIOMASĄ
OBIEGI GRZEWCZE
WEZEŁ CWU
ISTNIEJĄCE RUROCIĄGI C.O. W KANALE W HALI SPORTOWEJ
ISTNIEJĄCE RUROCIĄGI C.O. W KANALE W BUD. SZKOLNYM
Wkłady przewodów stemniczych i zasilających
UWAGI:
1. Zabezpieczenie instalacji kotłowej wg. systemu zamkniętego - PN-91/B-02414
2. Całość instalacji technologicznej uziemić do uzwoju ochronnego budynku
3. Oznaczenia wg. wykazu urządzeń podanego w opisie
4. Instalacje elektryczne w ciągłe kotłów oraz zasilanie pompy ładującej i pompy cyrkulacyjnej wykonuje dostawca kotłów
5. Instalacje pomiarowe i sterownicze podłączone do sterownika kotła wykonuje wykonuje dostawca kotłów
TERMIK Przedsiębiorstwo Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska - Andrzej Barańskie
34-113 Tomaszów, ul. Bełchatowska/Otto Wolna 7!! 206 89 32
NIP 288-003-04-06 Regon 571000613
OBIEKT KOTŁOWNIA WOCNA
TEMAT BUDOWA KOTŁOWNI NA BIOMASĘ (ZIEBIO)
ADRES GMINA ZAJĄN W ZIELONGÓRZE
INWESTOR UGRO NIURTA I GNINY ZIELONGÓR
ADRES 55-140 ZIELONGÓR, PL. WOJSKA POLSKIEGO 2-3
PROJEKTANT INż. STANISŁAW HOBLER
SPRAWDZAŁ/CY mgr inż. RYSZARD DĄBROWSKI
BRANŻA TECHNOLOGIczno-INSTAL.
STADIUM PROJ. BUDOWLANY
SKALA
TYTUŁ RYSUNKU STRONA KOTŁOWNI
DATA 02.2012
Nr. RYS. T-1