



- UWAGI:**
1. Rozdzielnie wykonane jako unętkowa o IP45
 2. Kabel zasilający doprowadzić i wyprowadzenia gołą.
 3. W rozdzielni zostawić 30% rezerwy miejsca.

mgr inż. arch. Wojciech Lubkiewicz

55-200 Olawa, Stanowice ul. Różana 11; 56-200 Góra, ul. Piastów 24/7
tel. 0/693-103-766, tel / fax 71/ 301-82-20, e-mail: wojlub@tlen.pl

INWESTOR:
Zespół Placówek Kultury, ul. Wrocławska 12, 55-140 Żmigród

TEMAT: Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kancelarzowicach

DATA OPRACOWANIA: 2017 r.

ADRES: 55-140 Żmigród, Kanderowice dz. nr 95

BRANŻA: ELEKTRYCZNA
EAGA-PR

PROJEKTANT:	inż. Stanisław Sowiński	upr. nr 600/84/LŁo
-------------	-------------------------	--------------------

SCHEMAT JEDNOBIEGUNOWY ROZDZIELNI TG

Rys. E-4