

Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu  
pl. Powstańców Śląskich, 5, 53-323 Wrocław  
tel.: 71 889 21 11  
fax: 71 367 52 11  
e-mail: wroclaw@tauron-dystrybucja.pl  
Region Dystrybucji Wrocław



Oborniki Śląskie, data: 27-03-2012

Gmina Żmigród  
pl. Wojska Polskiego 2-3  
55-140 Żmigród

Nr OS/RDE52/PG-4112-ZW/366/3187/12WVLZ  
ZP 212006688 PH 1000071063  
TOK229

## WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

Wnioskodawca: Gmina Żmigród  
pl. Wojska Polskiego 2-3  
55-140 Żmigród

Obiekt: Oświetlenie drogowe

Adres przyłączanego obiektu: Żmigródek, dz. nr 380 gmina Żmigród

Niniejszym potwierdzamy złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia w dniu 08-03-2012 uzupełniony 20-03-2012.

Odpowiadając na wniosek z dnia 08-03-2012, uzupełniony 20-03-2012 informujemy, że zapewniamy przyłączenie do sieci OSD i dostawę energii elektrycznej o całkowitej mocy przyłączeniowej: docelowo 4 kW w roku 2012 dla zasilania Licznika oświetlenie drogowego (zwiększenie mocy o 2kW) na poniższych warunkach.

- I. Wymagania techniczne – zasilanie podstawowe
1. Miejsce przyłączenia: bez zmian
2. Miejsce:
  - a) dostarczania energii elektrycznej: bez zmian
  - b) rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: bez zmian
3. Przyłączenie obiektu do sieci wymaga:
  - a) w zakresie przyłącza: nie wymaga zmian
  - b) w zakresie sieci: nie wymaga zmian
  - c) w zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji Wnioskodawcy: Wykonać rozbudowę istniejącej linii oświetlenia drogowego będącej w eksploatacji Gminy Żmigród. Wybudowane oświetlenie drogowe pozostaje w eksploatacji i na majątku Gminy Żmigród.
4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4 kV:
  - a) rodzaj układu: Bezpośredni
  - b) miejsce zainstalowania: bez zmian
5. Zabezpieczenia przedlicznikowe,
  - A) dla odbiorów oświetlenia:
    - a) prąd znamionowy: 6A

TAURON Dystrybucja S.A.  
ul. Żawia 65L, 30-350 Kraków  
tel. 12 261 10 00, 71 889 51 11  
fax: 12 261 10 01, 71 889 50 19  
e-mail: kontakt@tauron-dystrybucja.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia  
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS 0000073321 NIP 6110292890 REGON 220179216  
Kapelak zakładowy (wpłacony): 157 748 363,91 zł

www.tauron-dystrybucja.pl



- b) rodzaj: wyłącznik nadmiarowo-prądowy.
  - c) lokalizacja: szafka licznikowa przy ZK
- II. Sieć 0,4 kV pracuje w układzie TN-C.
- III. Określa się następujące dopuszczalne czasy trwania przerw:
- a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. całkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:
    - dla przerwy planowanej - 16 godzin,
    - dla przerwy nieplanowanej - 24 godzin;
  - b) łączny czas trwania przerw w ciągu roku, stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych, tj. całkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:
    - dla przerw planowanych - 35 godzin,
    - dla przerw nieplanowanych - 48 godzin.
- IV. Termin ważności niniejszych warunków 2 lata od dnia ich doręczenia. W przypadku zawarcia umowy o przyłączenie termin ważności niniejszych warunków przyłączenia wydłuża się na okres ważności umowy o przyłączenie.
- V. Informacje dodatkowe
1. Instalację przyłączanego obiektu od miejsca ograniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych Wnioskodawca winien wykonać we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
  2. Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci lub instalacji innych odbiorców zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach (np. wahania napięcia lub odkształcenia jego przebiegu).
  3. Dopuszczalny poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623, z późn. zm.).
  4. OSD zrealizuje zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia do miejsca ograniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych, po wcześniejszym zawarciu przez Wnioskodawcę umowy o przyłączenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2006 Nr 89, poz. 625 wraz z późniejszymi zmianami i rozporządzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawą „Prawo Energetyczne”.
  5. Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowiązującą Taryfę, przed podpisaniem umowy kompleksowej lub umowy o świadczenie usług dystrybucji.
  6. Określony w warunkach przyłączenia sposób zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej. Urządzenia wymagające zasilania bezprzerwowego należy zaopatrzyć we własne, niezależne źródło energii, podłączone w sposób uniemożliwiający podanie napięcia do sieci przedsiębiorstwa energetycznego.
  7. Warunki przyłączenia zostały określone dla standardowych parametrów energii elektrycznej określonych w ustawie Prawo energetyczne.
  8. OSD oświadcza, że po zawarciu umowy o przyłączenie oraz spełnieniu przez Wnioskodawcę postanowień niniejszych warunków przyłączenia i po wykonaniu niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, których realizacja nastąpi na podstawie zawartej między stronami umowy o przyłączenie – zapewni dostawę energii elektrycznej na zasadach określonych we właściwych przepisach. Niniejsze oświadczenie jest oświadczeniem, o którym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy Prawo Energetyczne I art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. nr 243 z 2010 r. poz. 1623 wraz z późniejszymi zmianami) i winno być traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, o której mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 wraz z późniejszymi zmianami).
  9. Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie w OSD każdy posiadany agregat prądotwórczy oraz uzgodnić warunki połączenia agregatu z zasilaną instalacją. Połączenie to winno być wykonane w sposób wykluczający pracę równoległą agregatu z siecią dystrybucyjną oraz możliwość podania napięcia na sieć dystrybucyjną.
  10. Warunki przyłączenia określono dla grup przyłączeniowych. V.



11. Obiekt określony w ust. 1 w dniu podpisania niniejszej umowy jest przyłączony do sieci o napięciu 0,4 kV. Zgodnie z umową o dostawę energii nr D/4726/2011/0, zawartą pomiędzy OSD a Podmiotem Przyłączanym, moc przyłączeniowa dla licznika wynosi 2 kW.


W załączeniu przesyłamy projekt umowy o przyłączenie.

Przygotował: Przemysław Górny tel. 71 310 92 79  
e-mail: przemyslaw.gorny@tauron-dystrybucja.pl

Załączniki:

- projekt umowy o przyłączenie z załącznikami
- Kopie:

TAURON Dystrybucja S.A.  
Biuro Obsługi Klienta  
Zakład Energetyczny  
ul. Włocławek 10  
80-009 Bydgoszcz



(Pełnomocnik OSD)