



Skala 1:10000

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA TRZEBNICKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego	6640.3304.2018
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	13.02.2014
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	

Województwo: dolnośląskie
Powiat: trzebnicki
Jednostka ewidencyjna : 022006_5
Żmigród
Obręb: 022006_5.0007
Dobrosławice

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1: 1000

Wykonana na podstawie mapy zasadniczej.
Granice nieruchomości przyjęto wg operatu ewidencji gruntów i budynków

Nr sekcji : 443.334.234
453.112.032 (montaż)

Poziomy układ państwowy „1965”
Wysokościowy układ odniesienia - Kronestadt 60

Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji

Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami dotyczącymi ewentualnych służebności gruntowych obciążających grunty położone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej.

DZ: 8304/2013

Aktualizację mapy w miesiąc: luty 2014r

wykonał: **GEODETA UPRAWNIONY**
mgr inż. **Bogdan Maziarz**
upr. nr 13966

"ARGE O" Spółka Cywilna
55-140 Żmigród, ul. Poznańska 2
tel. 71/ 385 39 10, fax 71/ 385 40 60
kom. 602 783 809, 604 190 892
e-mail: boma@wp.pl

NINIEJSZA MAPA W PASIE OZNACZONYM PRZERYWANĄ LINIĄ MOŻE SŁUżyć DO OPRACOWANIA PROJEKTÓW TECHNICZNYCH UZGADNIANYCH PRZEZ ZUDP

LEGENDA

- Granice działek
- 317 Numery działek
- Zakres opracowania
- Projektowany kabel YAKXS 4x35 mm²
- Rura ochronna DVK Ø75
- Projektowany słup oświetleniowy
- Istniejąca oprawa oświetleniowa
- Oznaczenie słupa oświetleniowego

UWAGI DOTYCZĄCE UŁOŻENIA KABLA
- W przypadku zbliżenia lub skrzyżowania linii kablowych z innymi sieciami na odległość mniejszą niż 0,5 m i pod drogami prowadzić w rurach osłonowych typu DVK fi 75 lub 110
- Prace ziemne prowadzić ręcznie po zawiadomieniu i nadzorem właścicieli urządzeń naziemnych i podziemnych
- Układanie kabla ziemnego przeprowadzić zgodnie z przepisami

Wiesław Ryszard Borowski
Zręba ul. Wesoła 10, 59-800 Lubiąż
tel. 0-600-317-589 tel/fax 0-757-248-267

elwibor e-mail: elwibor@wp.pl
NIP 613 105-60-04 Regon 230875039

Inwestor	GMINA ŻMIGRÓD, plac Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród		
Nazwa i adres obiektu	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI BOBROSŁAWICE DZ. NR 278/5		
Przedmiot rysunku	Projekt zagospodarowania terenu.		
Projektant	mgr inż. Joachim Borowski	upr. nr 223/90/PW, WKP/II/7163/02 spec. instal.-elektr.	Skala: 1:1000 Data: 03.2014 Rys. nr 1/E
Sprawdzający	inż. Wiesław Borowski	upr. nr 44/98/JG, DOS/IE/0152/01 spec. instal.-elektr.	
Asystent projektanta	Maciej Borowski		