

Wielki Rynek Borowski
Zaplecze ul. Wesoła 10, 59-800 Luban
tel. 0-600-517-589 tel/fax 0-757-248-267

elwibor e-mail: elwibor@wp.pl
NIP 613/103-60-04 REGON 230873539

Investor	GMINA ŻMIGRÓD, plac Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród		
Nazwa i adres obiektu	BUDOWA OŚWIETLIENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI RADZIADZ DZ. NR 496/1		
Przedmiot rysunku	Projekt zagospodarowania terenu.		
Projektant	mgr inż. Joachim Borowski	upr. nr 223/90/PW, WKP/IE/7163/02 spec. instal.-elektr.	Skala: 1:1000
Sprawyjący	inż. Wiesław Borowski	upr. nr 44/98/JG, DOS/IE/0152/01 spec. instal.-elektr.	Data: 04.2014
Asystent projektanta	Maciej Borowski		Rys. nr 1/E


AutoCAD® 2010 PL by Autodesk, Inc.; product serial no.: 391-24683052

Skala 1:10000

Orange Polska S.A.
Dostarczanie i Serwis Usług
Wydział Ewidencji i Zarządzania Danyymi
o Infrastrukturze 2 - Wrocław
ul. Pułkownika 2, 50-155 Wrocław

Mariusz Boczar
Wydział Ewidencji i Zarządzania
Danyymi o Infrastrukturze Wrocław

Poświadczam się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA TRZEBNICKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego	cid. 0000. 0000. 0000. 0000
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	C7 02 2014
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej	

Stanisław Boczar
Kierownik Wydziału Ewidencji i Zarządzania Danyymi o Infrastrukturze 2 - Wrocław

LEGENDA	
Granice działek	909
Numbry działek	317
Zakres opracowania	R3/IV
Szafka oświetleniowa SO- wg odrębnego opracowania	907
Złącze kablowe IP	907
Projektowany kabel YAKKS 4x35 mm²	905
Rura ochronna DKK Ø75	906
Projektowany słup oświetleniowy	906
Istniejąca oprowa oświetleniowa	903
Oznaczenie słupa oświetleniowego	906

UWAGI DOTYCZĄCE UŁOŻENIA KABLA
- W przypadku zbliżenia lub skrzyżowania linii kablowych z innymi sieciami na odległość mniejszą niż 0,5 m i pod drogami prowadzić w rurach ochronnych typu DKK fi 75 lub 110
- Prace ziemne prowadzić ręcznie po zawiadomieniu i nadzorem właścicieli urządzeń naziemnych i podziemnych
- Układanie kabla ziemnego przeprowadzić zgodnie z przepisami.

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1: 1000

Województwo: dolnośląskie
Powiat: trzebnicki
Jednostka ewidencyjna: 022006_5
Żmigród
Obręb: 022006_5.0025
Radziadz
Wykonana na podstawie mapy zasadniczej: Granice nieruchomości przyjęło wg operatu ewidencji gruntów i budynków
Nr sekcji: 443.332.024.033 (montaż)
Poziomy układ państwowy "1965"
Wysokościowy układ odniesienia - Kronsztadt 86

Aktualizację mapy w miesiącu: stycznia 2014r.

Wykonat: (imię i nazwisko podpis nr upr. zawodowych) GEODETA UPRAWNIENY mgr inż. Bogdan Mazur upr. nr 13966

"ARCEO" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
55-140 Żmigród, ul. Poznańska 2
tel. 71/ 385 39 10, fax 71/ 385 40 60
kom. 602 783 809, 604 190 892
e-mail: doma@wp.pl

KANALIZACJA POTWIERDZAJĄCA
DOKONANIE UZGODNIENIA
VF PTEI

NINIEJSZA MAPA W PASIE OZNACZONYM PRZERZYWANĄ LINIĄ MOŻE SŁUżyć DO OPRACOWANIA PROJEKTÓW TECHNICZNYCH UZGADNIANYCH PRZECZ ZUPD