

Żmigród, 12.02.2015 r.

Do wiadomości wszystkich Wykonawców

Dotyczy przetargu: Budowa kanalizacji deszczowej w m. Korzeńsko przy ul. Kolejowej i Słonecznej w ramach zadania przebudowa ul. Kolejowej i Słonecznej w m. Korzeńsko

Zgodnie z art. 38 ust. 2 – ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Żmigród przedstawia odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie rur kielichowych z uszczelką zamiast rury bez kielichowej?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami STWiOR ST KD-02 p. 2.2., dopuszcza się zastosowanie rur kielichowych.

Pytanie 2. Czy zamawiający wymaga napisu od środka rury celem identyfikacji materiału podczas inspekcji TV?

Odpowiedź: Tak, powinien być napis od środka rury.

Z poważaniem

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski