

Żmigród, 18.02.2015 r.

IRL.271.2.2015(6)

Do wiadomości wszystkich Wykonawców

Dotyczy przetargu: Budowa kanalizacji deszczowej w m. Korzeńsko przy ul. Kolejowej i Słonecznej w ramach zadania przebudowa ul. Kolejowej i Słonecznej w m. Korzeńsko

Zgodnie z art. 38 ust. 2 – ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Żmigród przedstawia odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1. Proszę o informację, czy będą Państwo honorować Poświadczenie, w którym nazwa wykonanego zadania to: „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej wraz z wymianą sieci wodociągowej przy ul. w mieście”? Zakres robót obejmował: budowę kanalizacji sanitarnej, budowę kanalizacji deszczowej, wymianę sieci wodociągowej, budowa nawierzchni z kostki brukowej, odtworzenie nawierzchni asfaltowej o powierzchni 1627,30m², budowa przepompowni ścieków. Zakres wykonanych prac jest podany na Poświadczeniu. Nazwa zadania to budowa kanalizacji, a nie budowa drogi wraz z kanalizacją, jednak wykonano prace dot. sieci jak również branży drogowej. Proszę o informację czy takie Poświadczenia będzie spełniało wymagania stawiane w pkt. 2.2 SIWZ.

Odpowiedź: Jeśli z treści Poświadczenia będzie wynikało, że wykonane roboty tylko w zakresie kanalizacji deszczowej i odbudowy nawierzchni asfaltowej miały wartość co najmniej 1.000.000,00 zł brutto to wówczas takie Poświadczenie będzie honorowane.

Pytanie 2. Czy istniejący kanał deszczowy fi. 200 mm należy pozostawić czy rozebrać?

Odpowiedź: Istniejący kanał deszczowy należy pozostawić i wypełnić pianobetonem. Istniejąca kanalizacja deszczowa fi. 200 mm ma długość około 500 metrów i przebiega w drogach gminnych – ul. Słoneczna i część ul. Kolejowej. Należy także w ofercie przewidzieć likwidację 5 studzienek – rozebranie i zasypanie piaskiem.

Z poważaniem

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski