

Zmigród, 12.07.2016 r.

IRL.271.2.2016(2)

### Do wiadomości wszystkich Wykonawców

#### Dotyczy przetargu: Przebudowa drogi Niezgoda - Grabówka

Zgodnie z art. 38 ust. 2 – ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający – Gmina Zmigród przedstawia odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1. Czy zamawiający posiada aktualną decyzję – pozwolenie na wycinkę drzew?

Odpowiedź: Zadanie obejmuje karczowanie krzaków, wycinkę drzew i frezowanie pni. Drzewa podlegające wycince nie mają większej średnicy niż 25 cm i nie jest potrzebna zgoda na ich wycinkę. Na karczowanie i frezowanie również nie jest potrzebna zgoda.

Pytanie 2. Czy istnieje możliwość zamknięcia przebudowywanej drogi i wyznaczenie objazdów na czas realizacji inwestycji lub przynajmniej na czas wykonywania robót bitumicznych?

Odpowiedź: Istnieje możliwość zamknięcia drogi po wykonaniu i zatwierdzeniu projektu tymczasowej organizacji ruchu.

Pytanie 3. Ze względu na ograniczoną trwałość oznakowania poziomego cienkowieńcowego, wnosimy o skrócenie okresu gwarancji na ten zakres prac do 12 miesięcy.

Odpowiedź: Okres gwarancji na oznakowanie poziome będzie wynosił 12 miesięcy. Stosowne zapisy zostaną wprowadzone do umowy przed jej podpisaniem.

Pytanie 4. Czy Zamawiający posiada opinię od zarządcy cieku na wykonanie remontu obiektu mostowego i przepustów?

Odpowiedź: Obiekt mostowy, na którym należy wymienić poręczę należy do Gminy Zmigród. W ramach zadania należy naprawić również jeden przepust fi 1000 mm. Projekt jego remontu został uzgodniony z zarządcą cieku wodnego spółką Stawy Milickie S.A.

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA

*Ireneusz Pyczak*  
Ireneusz Pyczak  
Kierownik Biura Inwestycji  
i Planowania Lokalnego