

ORP

20.02.2017

~~ORP~~
Urząd Miejski w Żmigrodzie
Wpłynęło - Punkt Informacyjny
17-02-2017
Lp. z...
Il. z...
2005

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 27 /HK/17

Żmigród, dnia 17 lutego 2017 roku
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Gabrielę Klecha Oddział Higieny Komunalnej, upoważnienie stałe nr 14 (imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Trzebnicy (nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1, art. 4, art. 12 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412 z późniejszymi zm.) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późniejszymi zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Urząd Miejski w Żmigrodzie Plac Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród, telefon 71 385 30 57 (pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Toaleta Publiczna w Żmigrodzie Plac Wojska Polskiego 2-3 (pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Urząd Miejski w Żmigrodzie Plac Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród (imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 915 160 37 41 / 931934911

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pan Robert Lewandowski – Burmistrz Gminy Żmigród (imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu* -

Pani Małgorzata Chorzępa- mł. Referent d.s. gosp. Upoważniona przez Burmistrza Gminy Żmigród

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)- nie dotyczy

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

WOMBOLE

20 LUTY 2017

kl

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 17 lutego 2017 roku godz. 9³⁰
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* - nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: Strona nie podlega zawiadomieniu. Działalność prowadzona w obiekcie nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 2 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1815, 1829)
4. Data i godzina zakończenia kontroli 17.02.2017 roku godz. 11³⁰
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* - nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli
ocena stanu sanitarnego
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
- nie dotyczy
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli ~~wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**~~
- nr i nazwa protokołu/ów*
- nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* - nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów - nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
Książka serwisowa toalety publicznej
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*
- nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularz kontroli - nie dotyczy
który nie jest integralną częścią protokołu.

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli:

W stosunku do kontrolowanego podmiotu nie jest prowadzone postępowanie administracyjne.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego : Ustęp publiczny zlokalizowany jest w bliskim sąsiedztwie Urzędu Gminy Żmigród. Jest to obiekt wolnostojący, ogólnodostępny, czynny przez 24 godziny, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, podłączony do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Wejście do ustępu prowadzi z dróg komunikacji ogólnej. W okresie zimowym kabina jest ogrzewana elektrycznie. Wentylacja mechaniczna uruchamiana automatycznie jest sprawna. Urządzenia dozujące i spłukujące (spłukiwanie samoczynne na podczerwień) są również sprawne. Kabina jest wyposażona w umywalkę do mycia rąk z przepływowym podgrzewaczem wody, pisuar i miskę ustępową oraz zawór ze złączką do węża służącą do celów porządkowych. Ustęp publiczny posiada przestrzeń manewrową 1,5 m³ x 1,5m³, wyposażoną w uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych osobom niepełnosprawnym. Kabina ustępowa posiada ściany o powierzchniach zmywalnych i odpornych na działanie wilgoci, ze stali kwasoodpornej. Posadzki wykonane są z materiałów zmywalnych, nienasiąkliwych. Toaleta sprządana jest codziennie przez osobę zatrudnioną na stałą umowę w Urzędzie Gminy. Odpady komunalne gromadzone są w pojemnikach, które są

1. Juc

w dobrym stanie sanitarno-porządkowym i technicznym. Pomieszczenie, urządzenia i elementy wyposażenia są utrzymane w dobrym stanie sanitarno-porządkowym i technicznym. Prowadzona jest codzienna dezynfekcja urządzeń, w tym toalet preparatem o nazwie handlowej „domestos”. Zapewnione są środki higieny (mydło, ręczniki jednorazowego użytku, papier toaletowy). Toaleta publiczna w Żmigrodzie jest wystarczająca w zakresie ilości toalet publicznych w stosunku do natężenia ruchu turystycznego. Na terenie przestrzegana jest ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Podczas kontroli nie stwierdzono obecności owadów i gryzoni.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono* nie dotyczy.

Stwierdzone nieprawidłowości stanowią naruszenie – nie dotyczy

4. Doradne zalecenia, uwagi i wnioski – nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, ~~dokonano~~/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**
2. ~~Wnieiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

.....

.....

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

.....(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości.....

słownie.....

(nr mandatu

karnego).....

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia.....

wydane przez

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu. Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu – nie dotyczy

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

Dr J.

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie-zapoznano się**
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu – nie dotyczy.

Młodszy referent
ds. organizacyjno-gospodarczych

.....
Marta Chęć

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Oddział Higieny Komunalnej

..... Starszy inspektor Higieny.....

Gabriela Janina Klecha

Gabriela Janina Klecha

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(am) w dniu 17 lutego 2017 roku

URZĄD MIEJSKI
w Żmigrodzie

Młodszy referent ds. organizacyjno-gospodarczych Plac Wojska Polskiego 2-3
55 -140 Żmigród

.....
Marta Chęć tel. 71/385 30 57, tel./fax 71/385 30 50
identyfikator: 0-0-0-5-2-9-8-8-7... (11)

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli**

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić