

Żmigród, 2.03.2017 r.

**Do wiadomości wszystkich Wykonawców**

**Dotyczy przetargu: Budowa drogi gminnej pomiędzy ulicami Rybacka - Wiejska w Żmigrodzie w celu poprawy dostępności komunikacyjnej i zwiększenia bezpieczeństwa**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 – ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Żmigród przedstawia odpowiedzi na zadane pytania.

**Pytanie 1:** Po wizji lokalnej w terenie stwierdzić można, że istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia kolizji projektowanego ciągu pieszo-rowerowego z istniejącą skarpią przy ul. Wiejskiej (działka nr 1/4 i 1/5). Proszę o przedstawienie rozwiązania tego problemu.

**Odpowiedź:** W miejscu kolizji ciągu pieszo-rowerowego ze skarpią należy przewidzieć w ofercie montaż prefabrykowanych betonowych ścian oporowych typu „L” o wysokości minimum 150 cm. Łączna długość ściany to 8 metrów. Ściana zapobiegnie osypywaniu się gruntu na ciąg pieszo-rowerowy.

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA  
*Joanna Monastyrsko*  
SEKRETARZ