



Rozdzielnia R1

Pi = 10,5 kW

Układ sieci TN-S

OCHRONA OD PORAŻEŃ
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA
W/G PN - HD 60364-6:2008

ARCHIDOM P. Frankiewicz, 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 1a/6

Przebudowa i rozbudowa przedszkola w Żmigrodzie
Przebudowa wnętrza Żmigród, ul. Czeresniowa 6
dz.nr 8, 3/1, 3/2, 3/3, 5/1, 5/2, 82/1, 82/2

data
Luty 2017

Schemat rozdzielni R1

opracował
elektryk

Benedykt Szukalski
BN-10.9/38/82

projektant
elektryk

mgr inż. Tomasz Słapek
7131/32/31PW/2000

E-6