








LEGENDA:


- 


OPRAWA OŚWIETLENIOWA TYPU R1 – szczegółowy opis oprawy wg. specyfikacji nr NP 00453/2016
- 


OPRAWA OŚWIETLENIOWA TYPU R2 – szczegółowy opis oprawy wg. specyfikacji nr NP 00453/2016
- 


OPRAWA OŚWIETLENIOWA TYPU R3 – szczegółowy opis oprawy wg. specyfikacji nr NP 00453/2016
- 


OPRAWA OŚWIETLENIOWA TYPU R4– szczegółowy opis oprawy wg. specyfikacji nr NP 00453/2016
- 


OPRAWA OŚWIETLENIOWA TYPU R5– szczegółowy opis oprawy wg. specyfikacji nr NP 00453/2016
- 


OPRAWA OŚWIETLENIOWA TYPU N1 – szczegółowy opis oprawy wg. specyfikacji nr NP 00453/2016
- 


OPRAWA OŚWIETLENIOWA TYPU N2 – szczegółowy opis oprawy wg. specyfikacji nr 00453/2016
- 


OPRAWA OŚWIETLENIOWA TYPU E3 – szczegółowy opis oprawy wg. specyfikacji nr NP 00453/2016
- 

OPRAWA OŚWIETLENIOWA TYPU E4 – szczegółowy opis oprawy wg. specyfikacji nr NP 00453/2016
- 


OPRAWA OŚWIETLENIOWA TYPU EW1 – szczegółowy opis oprawy wg. specyfikacji nr NP 00453/2016
- 

OPRAWA OŚWIETLENIOWA TYPU EW2 – szczegółowy opis oprawy wg. specyfikacji nr NP 00453/2016
- 

OPRAWA OŚWIETLENIOWA TYPU EW3 – szczegółowy opis oprawy wg. specyfikacji nr NP 00453/2016
- 

OPRAWA OŚWIETLENIOWA TYPU U1AW – szczegółowy opis oprawy wg. specyfikacji nr NP 00453/2016
- 

OPRAWA naswietlacz LED 30W

- 
- Wyłącznik instalacyjny świecznikowy p/t



Wyłącznik instalacyjny 1–biegunowy p/t



Wyłącznik instalacyjny schodowy p/t



Wyłącznik instalacyjny krzyżowy p/t



Wyłącznik instalacyjny świecznikowy p/t IP 44



Wyłącznik instalacyjny 1–biegunowy p/t IP 44



Wyłącznik instalacyjny schodowy p/t IP 44



Gniazdo 5x16A z wyłącznikiem IP 44



Gniazdo 16A+Z+N p/t



Gniazdo 16A+Z+N p/t IP 44



Punkt Elektryczno Logiczny 1xRJ45+1x230 DATA



Punkt Dystrybucj Szafa wisząca 19” 12U



kamera istniejąca



Unifon

Układ sieci TN-S

OCHRONA OD PORAŻEN  
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE  
ZASILANIA  
W/G PN – HD 60364-6:2008

ARCHIDOM P. Frankiewicz, 63–700 Krośoszyn ul. Ceglarska 1a/5		
Przebudowa i rozbudowa przedszkola w Żmigrodzie		data Luty 2017
Przebudowa wnętrza Żmigród, ul. Czeresińska 6		
dz.nr 8, 3/1, 3/2, 3/3, 5/1, 5/2, 82/1, 82/2		
Instalacja oświetleniowa PIĘTRO		1:100
opracował elektryk	Benedykt Szukalski BN–10.9/38/82	
projektant elektryk	mgr inż. Tomasz Ślapek 7131/32/31PW/2000	
		E–4