



Rozdzielnia RG

Pi= 38,0 kW
I = 63A

Układ sieci TN-C-S

OCHRONA OD PORAŻEŃ
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA
W/G PN - HD 60364-6:2008

Układ sieci TN-S

OCHRONA OD PORAŻEŃ
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA
W/G PN - HD 60364-6:2008

Tablica licznikowa TL

Obudowa ATLANTIC 600x400x200

* elementy wyposażenia przeznaczone do plombowania

ARCHIDOM P. Frankiewicz, 63–700 Krotoszyn ul. Ceglarska 1a/6		
Przebudowa i rozbudowa przedszkola w Żmigrodzie		data
Przebudowa wnętrza Żmigrod, ul. Czeresińska 6		Luty 2017
dz.nr 8, 3/1, 3/2, 3/3, 5/1, 5/2, 82/1, 82/2		
Schemat zasilania i rozdzielni RG + TL		
1:100		
opracował elektryk	Benedykt Szukalski BN–10.9/38/82	
projektant elektryk	mgr inż. Tomasz Słapek 7131/32/31PW/2000	E–1