



**MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ**  
**55-140 Żmigród, ul. Poznańska 6 tel/fax 071/385-30-31**  
NIP 915-000-06-50 Regon 930573428  
PKO BP S.A. Trzebnica 86 1020 5297 0000 1202 0077 8688

Żmigród 13.09.2011r.

DK/1947444/Sz/2011

Kolektor Serwis

ul. Kmicica 69

64-100 LESZNO

W odpowiedzi na pismo z dnia 2011-08-25 informujemy, że uzgadniamy bez uwag przedłożony projekt budowlano -wykonawczy rewitalizacji /przebudowy / placu rynkowego w Żmigrodzie w zakresie przyłączy wodociagowych do punktu dostępowego oraz do maszynowni zasilającej fontannę miejską. Jednocześnie wyrażamy zgodę na zamianę hydrantu podziemnego na ozdobny nadziemny zlokalizowany w Rynku.

DYREKTOR  
  
mgr Artur Kanicki

projektowany kanał sanitarny PCW Dn250mm  
w ramach zadania "Modernizacja sieci kanalizacyjnej  
ogólnospławnej w Żmigrodzie"

proponowana lokalizacja przyłącza kanalizacji  
sanitarnej L=7m, Dn150mm  
-- odpływ ścieków z sezonowych punktów gastronomicznych

proponowana lokalizacja punktów dostępowych  
(aluminiowych słupków do zaopatrzenia sezonowych punktów  
gastroonomicznych w wodę i energię elektryczną)  
wg planu zagospodarowania obiektu GOSKOPY

proponowana lokalizacja przyłącza kanalizacji  
sanitarnej L=2m, Dn150mm  
-- odpływ ścieków z sezonowych punktów gastronomicznych

proponowana lokalizacja przyłącza wodociągowego od włączenia  
w sieć ulicznej PE Dn110mm do maszynowni fontanny  
Dn32mm, L=7m -- zasilenie fontanny

PROJEKTOWANA LOKALIZACJA FONTANNY

PROJEKTOWANA LOKALIZACJA ŚCIEKOTWÓRNYCH FONTANNY

włączenie do studni projektowanej  
w ramach zadania "Modernizacja sieci  
kanalizacyjnej ogólnospławnej w Żmigrodzie"

projektowany budynek szatniowy w ramach zadania  
"Modernizacja sieci wodociągowej w Żmigrodzie"

proponowana lokalizacja przyłącza wodociągowego  
L=4,2m, Dn32mm, od włączenia w sieć uliczną PE Dn110mm  
do punktu dostępowego -- np. TALLVIEY 14  
(zasilenie sezonowych punktów gastronomicznych w wodę)

projektowany kanał wodociągowy PE Dn110mm  
w ramach zadania "Modernizacja sieci wodociągowej  
w Żmigrodzie"

istniejąca sieć wodociągowa Dn110mm do rozbiórki  
w ramach zadania "Modernizacja sieci kanalizacji  
ogólnospławnej w Żmigrodzie"

PROJEKTOWANA LOKALIZACJA  
SEZONOWYCH OBIĘKTÓW GASTRONOMICZNYCH

proponowana lokalizacja przyłącza kanalizacji  
sanitarnej Dn200mm, L=48m na odcinku  
od włączenia w sieć uliczną do odpływu ścieków z fontanny

MIEJSKI ZAKŁAD  
GOSPODARSTWA KOMUNALNEGO  
UL. POLSKA 8  
34-400 ŻMIGRÓD

*Współpraca z*  
*Współpraca z*

*Żmigrod 18.09.2011*

Załącznik do warunków  
technicznych dostawy wody  
Nr DK .....  
z dnia .....

**POLEKTRON-SERVIS**  
Zakład Obsługi Budowlanej Sp. z o.o.  
64-100 LESZNO, ul. A. Kmiecia 69  
NIP 697-00-25-400, K: 410200671  
tel: (65) 526-85-14, tel/fax 528-71-31

UWAGA:

WSKAZANE NA PLANIE LOKALIZACJE PRZŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ  
I WODOCIĄGOWEJ ORAZ ZAŁOŻONE DŁUGOŚCI NIE SĄ OSTATECZNE  
I MOGĄ ULEC ZMIANIE

INWESTOR: GMINA ŻMIGRÓD

SKALA 1 : 500

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMITALIZACJI  
(PRZEBUDOWY) PLACU RYNKOWEGO W ŻMIGRODZIE

RYG. NR 1 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O WYDANIE  
WARUNKÓW TECHNICZNYCH