



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY**  
w Trzebnicy  
**POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA**  
w Trzebnicy

55 – 100 Trzebnica, ul. Obrońców Pokoju 7  
tel. sekr. 71/312-09-16, tel./fax. 71/312-12-31  
tel. alarmowy: 509-437-544, e-mail: psse.trzebnica @ post.pl  
REGON: 930963980, NIP: 915-137-55-47

ROS  
17.03.2017 Jw

Trzebnica, dnia 10 marca 2017 r.

HK-070-11-28/MD/17

16-03-2017  
3A30

**Pan**  
**Robert Lewandowski**  
**Burmistrz Gminy Żmigród**  
**pl. Wojska Polskiego 2-3**  
**55-140 Żmigród**

Dotyczy: oceny obszarowej jakości wody za rok 2016

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Trzebnicy zgodnie z § 20 ust.5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) przesyła ocenę obszarową jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2016. Ocena dotyczy gminy Żmigród.

Mieszkańcy gminy Żmigród zaopatrywani są w wodę produkowaną przez wodociągi sieciowe Żmigródek i Bychowo. Zarządcą wodociągu Żmigródek jest Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Żmigrodzie. Właścicielem wodociągu Bychowo jest Związek Gmin Bychowo z/s w Prusicach, a Zarządcą Zakład Wodociągowy Związku Gmin Bychowo w Prusicach. Zarządcy ww. wodociągów zgodnie z art.5, ust. 1a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków prowadzili kontrolę wewnętrzną jakości produkowanej wody. W oparciu o § 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) Zarządcy wodociągów dokonywali oceny przydatności produkowanej wody.

Ujęcia ww. wodociągów znajdują się na terenie gminy Żmigród (w Żmigródku i Bychowie).

Uzdatnianie wody na ww. wodociągach przebiega następująco:

1. Wodociąg Żmigródek: uzdatnianie surowej wody odbywa się na 4 filtrach odżelaziająco – odmanganiających i 3 mieszaczach.
2. Wodociąg Bychowo uzdatnianie surowej wody odbywa się na 4 filtrach odżelaziających, 6 filtrach odmanganiających i 2 desorberach

Na wszystkich ww. wodociągach do dezynfekcji wody stosowany jest wodny roztwór podchlorynu sodu.

Nie prowadzono postępowania administracyjnego w zakresie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (dot. badań próbek wody wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej).

W 2016 r. nie zanotowano zgłoszeń dot. reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody produkowanej przez ww. wodociągi.

Dane dot. zaopatrzenia ludności w wodę na terenie gminy Żmigród za rok 2016

Dane Nazwa wodociągu	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Produkcja wody (m <sup>3</sup> /24h)	Działania naprawcze prowadzone przez Zarządcę wodociągu
1. Żmigródek	10 795	1 990,0	Wymiana odcinków rurociągu stalowego na PEHD (na sieci i Stacji Uzdatniania Wody-SUW). Montaż elektrozasuwy. Wymiana: hydrantów p-poż. i zasuw. Wykonanie monitoringu SUW. Remont i regeneracja studni głębinowej nr 8. Wymiana złożeń filtracyjnych na filtry pośpieszonym (SUW). Remonty bieżące. Usuwanie awarii sieci i przyłączy. Wymiana wodomierzy. Prace konserwacyjne na SUW. Przełączenia przyłączy.
2. Bychowo (dane dot. gminy Żmigród)	3 972	341,8	-

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Trzebnicy  
*[Podpis]*  
 J. Kwiatkiewicz

Otrzymują:

-Adresat,

-a/a.

Do wiadomości:

- Starosta Powiatu Trzebnickiego, Starostwo Powiatowe w Trzebnicy, ul. Ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka 6, 55-100 Trzebnica.