

1. SPIS TREŚCI

1.	Spis treści	str. 2
2.	Kopie uprawnień i zaświadczeń o przynależności do izby zawodowej projektantów i sprawdzających	str. 3
3.	Informacje ogólne	str. 7
3.1	Dane ogólne	
3.2	Podstawa opracowania	
4.	Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego – część architektoniczna – opis zamienny	str. 7
4.1	Przedmiot opracowania	
4.2	Rozwiązania techniczno-materiałowe	
5.	Część rysunkowa	str. 8
	Rzut parteru	rys. A-S-E-2/z
	Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej	rys. A-15/z
6.	Dokumenty formalno-prawne	str. 10

3. INFORMACJE OGÓLNE

3.1 Dane ogólne

Adres inwestycji: 55-140 Żmigród, Barkowo 75, dz. Nr 970/2 obręb Barkowo
Inwestor: Gmina Żmigród, 55-140 Żmigród, pl. Wojska Polskiego 2-3

3.2 Podstawa opracowania

1. Odstępstwo KW PSP we Wrocławiu nr WZ.5595.309.2.2017 z dnia 15.09.2017 r.

4. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO – część architektoniczna – opis zamienny

4.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem zmiany w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego decyzją o pozwoleniu na budowę nr 276/16 z dnia 19.04.2016 r. jest zastosowanie kurtyn ppoż. o charakterystyce EW 60 w miejsce przewidzianych naświetli o charakterystyce EI 60 w wiatrołapie i korytarzu budynku.

4.2 Rozwiązania techniczne i materiałowe

Kurtyny ppoż. w korytarzu i wiatrołapie: 5szt. rolowane, montowane na ścianach wewnątrz budynku spełniające wymagania EW 60; płaszcz kurtyny wykonany z tkaniny z włókna szklanego wzmocnionej drutem stalowym. Płaszcz kurtyny jest nawinięty na wał i zamocowany między prowadnicami. Całość osłonięta jest systemem maskownic.

Uruchamiane zamkiem topikowym, ewentualnie napędem elektrycznym - centralka sterująca (z baterią co najmniej 24 godz.) z przyciskiem sterującym i 2 czujkami dymu.

Opracował:
arch. Wojciech Lubkiewicz

6. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1. Odstępstwo KW PSP we Wrocławiu nr WZ.5595.309.2.2017 z dnia 17.09.2017 r.