



LEGENDA

SYMBOL	OPIS TECHNICZNY
	Bednarza FeZn 30x4 - uziemienie fundamentowe. Kratowica z bednarzą prowadzą pod folię, chudym betonem. Bednarzę wyprowadzić do złącza kontrolnych oraz do punktów uzziemienia.
	złącza kontrolne bednarza bednarza. Bednarzę z drugiej strony złącza połączyć z bednarzą zatopioną w słupie konstrukcyjnym pełniącym rolę przewodu odprowadzającego.
	obwód złącza kontrolnego do gruntu 50.1
	wypust bednarzy FeZn 30x4 do punktów w pomieszczeniach.

OCHRONA PRZED PORĄŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM PRZY DOTYKU :

BEZPOŚREDNIM:	IZOLACJA CZĘŚCI CZYNNYCH
POŚREDNIM:	SAMODZIELNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA:	WYŁĄCZENIE RÓŻNOCIŃCOWOPRĄDOWE
	POŁĄCZENIA WYPOWIAWICZE

PROJEKT WYKONAWCZY

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PIOTR DOMINIŁAK

02016

02016

02016

BUDOWA PRZYSZKOLNEJ KRYTEJ PŁYWAŁNI pn. "DOLNOŚLĄSKI DELFINEK" ORAZ CENTRUM FITNESS PRZY SZKOLE W ŻMIGRODZIE NA UL. SIENKIEWICZA

02016

INWESTOR:

GMINA ŻMIGRÓD
Plac Wolności 2-3
55-140 ŻMIGRÓD

02016

LOKALIZACJA:

ŻMIGRÓD ul. Sienkiewicza
dz. nr 43, 1/1, 1/3 - obr. 0001Żmigrod.ark.13
jedn. ewid. 0022006_4 Żmigrod-Miasto

02016

INSTALACJA UZIEMIENIA - RZUT FUNDAMENTÓW

02016

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT:

mgr inż. Wojciech Gąsiorek
nr ewid. WKP 1234567890/12
ul. Sienkiewicza 123, 55-140 Żmigrod
specjalność: elektryczna i elektroenergetyczna

02016

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Krzysztof Kozłowski Just
nr ewid. WKP 1234567890/12
ul. Sienkiewicza 123, 55-140 Żmigrod
specjalność: elektryczna i elektroenergetyczna

02016

ASYSTENT PROJEKTANTA:

02016