



LEGENDA	
SYMBOL	OPIS TECHNICZNY
	dłut ZnFe Ø8mm, przewód odprowadzający poziomy prowadzić na uchwyłach dopasowanych do podł. dachu
	dłut ZnFe Ø8mm, przewód odprowadzający poziomy prowadzić słupkach dystansowych
	dłut ZnFe Ø8mm, przewód odprowadzający prowadzony pod izolacją dachu do słupa konstrukcyjnego.
	złącze kryształowe 4-ściworowe
	maszt odgromowy z podstawą betonową h=2m, maszt aluminiowy 43.2 AL
	iglica kominowa h=1m 70.10 AL
	iglica gipsowa h=1m 71.10/1
	przewód odprowadzający (dłut ZnFe Ø8mm) pionowy, prowadzić pod warstwą ocieplenia w turze odgromowej do instalacji uziemienia.
	przewód odprowadzający (dłut ZnFe Ø8mm) pionowy połączony ze słupem konstrukcyjnym a następnie z instalacją uziemienia.
	złącze kontrolne dłut-bednarka
	obudowa złącza kontrolnego do gruntu 50.1
	wypust jednofazowy ~230V 16A
	wypust trójfazowy ~400V 16A

UWAGA:
Użyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji nazwy marek (firm), wyrobów budowlanych czy technologii, należy traktować w myśl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jako informację na temat oczekiwanego standardu poziomu jakości, a nie ściśle jako wyroby konieczny do użycia.
Autoryzacja dokumentacji dopuszcza zastępowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których zastosowanie zapewniające spełnienie warunków podstawowych, o których mowa w art. 5 Prawa Budowlanego, spełnienie warunków ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakości równoważnego lub nie gorszego od określonego w projekcie i specyfikacji.
Ich zastosowanie wymaga przeprowadzenia procedury stwierdzającej równoważność i zatwierdzenia przez inwestora.

PROJEKT WYKONAWCZY	
	PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PIOTR DOMINICZAK
BUDOWA PRZYSZKOLNEJ KRYTEJ PŁYWAŁNI pn. "DOLNOŚLĄSKI DELFINEK" ORAZ CENTRUM FITNESS PRZY SZKOLE W ŻMIGRODZIE NA UL. SIENKIEWICZA	
INWESTOR:	GMINA ŻMIGRÓD Plac Wojska Polskiego 2-3 55-140 ŻMIGRÓD
LOKALIZACJA:	ŻMIGRÓD ul. Sienkiewicza dz. nr 43, 1/1, 1/3 - obr. 0001Żmigrod.ark.13 jedn. ewid. 0022008_4 Żmigrod-Miasto
INSTALACJA ODGROMOWA - RZUT DACHU	
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT:	mgr inż. Wojciech Gąsiorek nr ewid. WKP.0392/PWGE/12 mgr inż. Krzysztof Kozłowski nr ewid. WKP.0392/PWGE/12 mgr inż. Krzysztof Kozłowski nr ewid. WKP.0392/PWGE/12
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Krzysztof Kozłowski nr ewid. WKP.0392/PWGE/12 mgr inż. Krzysztof Kozłowski nr ewid. WKP.0392/PWGE/12
ASYSTENT PROJEKTANTA:	