



LEGENDA

SYMBOL	OPIS TECHNICZNY
---	Bednarzka FeZn 30x4 - uziemienie fundamentowe. Kratowica z bednarzka prowadzą pod folię, chudym betonem. Bednarzka wyprowadzi do złącza kontrolnych oraz do punktów uziemienia.
E-B 4.1 OC	złącza kontrolne bednarzki bednarzka. Bednarzka z drugiej strony złącza połączy z bednarzka zatopioną w słupie konstrukcyjnym pełniącym rolę przewodu odprowadzającego.
	obwódowa złącza kontrolnego do gruntu 50.1
	wypust bednarzki FeZn 30x4 do punktów w pomieszczeniach.

OCHRONA PRZED PORĄŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM PRZY DOTYKU :

BEZPOŚREDNIM:  
POŚREDNIM:  
OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA:

IZOLACJA CZĘŚCI CZYNNYCH  
SAMODZIELNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA  
WYŁĄCZNIKI RÓZNICOWOPRĄDOWE  
POŁĄCZENIA WYPOWRODNIACZE

PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA PIOTR DOMINICZAK

Opis:  
Luty 2018r.

BUDOWA PRZYSZKOLNEJ KRYTEJ PŁYWAŁNI pn.  
"DOLNOŚLĄSKI DELFINEK"  
ORAZ CENTRUM FITNESS PRZY SZKOLE W ŻMIGRODZIE  
NA UL. SIENKIEWICZA

INWESTOR:  
GMINA ŻMIGRÓD  
Plac Wolności 2-3  
55-140 ŻMIGRÓD

LOKALIZACJA:  
ŻMIGRÓD ul. Sienkiewicza  
dz. nr 43, 1/1, 1/3 - obr. 0001Żmigrod.ark.13  
jedn. ewid. 0022006\_4 Żmigrod-Miasto

Opis:  
Luty 2018r.

IE-06

INSTALACJA UZIEMIENIA - RZUT FUNDAMENTÓW

BRANŻA:  
ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT:  
mgr inż. Wojciech Gąsiorek  
nr ewid. WKP 0392/PWGE/12  
ul. Sienkiewicza 2-3, 55-140 Żmigrod  
tel. 71 73 73 73  
e-mail: gąsiorek@wpk.pl

SPRAWDZAJĄCY:  
mgr inż. Krzysztof Kozłowski  
nr ewid. WKP 0392/PWGE/12  
ul. Sienkiewicza 2-3, 55-140 Żmigrod  
tel. 71 73 73 73  
e-mail: kozlowski@wpk.pl

ASYSTENT  
PROJEKTANTA:

UWAGA:

- WSZYSTKIE ELEMENTY PROJEKTOWE NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ I UZUPEŁNIĆ NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO;  
- EWENTUALNE KOLIZJE URZĄDZEŃ, KONSTRUKCJI NALEŻY ROZWIĄZAĆ I WYELIMINOWAĆ NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO;  
- WSZYSTKIE SZCZEGÓŁY I DETALE KONIECZNE DO PRAWDŁOWEJ REALIZACJI OBIEKTU NALEŻY OPRACOWAĆ NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO;