



P. Kiełtykowski
02.04.2019

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Trzebnicy
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
w Trzebnicy

55 – 100 Trzebnica, ul. Kościuszki 10
tel. sekr. 71/312-09-16, tel./fax. 71/312-12-31
tel. alarmowy: 509-437-544, e-mail: psse.trzebnica @ post.pl
REGON: 930963980, NIP: 915-137-55-47

Urząd Miejski w Żmigrodzie
Wpłynęło - Punkt Informacyjny

01.04.2019

L.dz. 4278

Trzebnica, dnia 28 marca 2019 r.

HK-070-11-24/MD/19

kos
02.04.2019 *gw*

Pan
Robert Lewandowski
Burmistrz Gminy Żmigród
pl. Wojska Polskiego 2-3
55-140 Żmigród

Dotyczy: oceny obszarowej jakości wody za rok 2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Trzebnicy zgodnie z § 23 ust.5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przesyła ocenę obszarową jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2018. Ocena dotyczy gminy Żmigród. Mieszkańcy gminy Żmigród zaopatrywani są w wodę produkowaną przez wodociągi sieciowe Żmigródek i Bychowo. Zarządcą wodociągu Żmigródek jest Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Żmigrodzie. Właścicielem wodociągu Bychowo jest Związek Gmin Bychowo z/s w Prusicach, a Zarządcą Zakład Wodociągowy Związku Gmin Bychowo w Prusicach. Zgodnie z ustalonym harmonogramem monitoring jakości produkowanej wody prowadzony był przez PSSE w Trzebnicy oraz przez Zarządców ww. wodociągów. Zarządcy wodociągów prowadzili kontrolę wewnętrzną jakości produkowanej wody oraz dokonywali oceny jej przydatności.

Ujęcia ww. wodociągów znajdują się na terenie gminy Żmigród (w Żmigrodku i Bychowie).

Uzdatnianie wody na ww. wodociągach przebiega następująco:

1. Wodociąg Żmigródek: uzdatnianie surowej wody odbywa się na 4 filtrach odżelaziających – odmanganiających i 3 mieszaczach.

2. Wodociąg Bychowo uzdatnianie surowej wody odbywa się na 4 filtrach odżelaziających, 6 filtrach odmanganiających i 2 desorberach

Na ww. wodociągach do dezynfekcji wody stosowany jest wodny roztwór podchlorynu sodu.

W 2018 r. PPIS w Trzebnicy nie wydał zgody na odstępstwo od wymaganej jakości wody ani na warunkową przydatność wody do spożycia.

Na koniec 2018 r. jakość wody produkowanej przez ww. wodociągi została oceniona pozytywnie.

W 2018 r. nie zanotowano zgłoszeń dot. reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody produkowanej przez ww. wodociągi.

Dane dot. zaopatrzenia ludności w wodę na terenie gminy Żmigród za rok 2018

Dane Nazwa wodociągu	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Produkcja wody (m ³ /24h)	Działania naprawcze prowadzone przez Zarządcę wodociągu
1. Żmigródek	10 786	1 500,00	1.Przeprowadzono remont budynku Stacji Uzdatniania Wody (wymiana: okien, rynien, opierzeń; naprawa elewacji, położenie nowej papy na dachu). 2.Wymiana pompy płuczającej. 3.Naprawa obudów studni. 4.Wykonanie sterowania wieży ciśnień. 5.Zakup zestawu hydroforowego wraz z pompą podającą chlor w automacie. 6.Wymiana instalacji napowietrzającej mieszacze wodno – powietrzne oraz filtry. 7.Wykonanie odcinków sieci. 8.Wymiana: wodomierzy, hydrantów. 9.Wykonanie ekspertyzy procesu technologicznego na SUW. 10.Naprawy bieżące.
2. Bychowo (dane dot. gminy Żmigród)	3 933	399,00	-


 Państwowy
 Powiatowy Inspektor Sanitarny
 w Trzebnicy
 mgr Czesław Janusiak

Otrzymują:
 -Adresat,
 -a/a.