



ŻMIGRÓD

Urząd Miejski w Żmigrodzie
Plac Wojska Polskiego 2-3
55-140 Żmigród
tel. 71 385 30 50
e-mail: urząd@zmigrod.com.pl

Żmigród, 14.09.2020 r.

IRL.271.4.2020(2)

Do wiadomości wszystkich Wykonawców

Dotyczy przetargu: Modernizacja systemu wentylacji na hali sportowej przy ul. Sienkiewicza w Żmigrodzie

Zgodnie z art. 38 ust. 2 – ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający – Gmina Żmigród przedstawia odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie 1. Dla prawidłowej wyceny dotyczącej demontażu instalacji wentylacji istniejącej prosimy o przesłanie dokumentacji dotyczącej tej instalacji lub jeżeli takiej Państwo nie posiadacie to proszę podać typy central wentylacyjnych oraz podać ilości przewodów w metrach lub m2 oraz pozostałych elementów instalacji w szt. np. tłumiki, kratki.

Odpowiedź: Inwestor nie posiada dokumentacji starej instalacji. Do wyceny należy przyjąć demontaż dwóch central wentylacyjnych nawiewnych jedna stojąca druga podwieszana, Tłumika szumu, około 45m2 instalacji kanałów i kształtek wentylacyjnych oraz siedem krutek wentylacyjnych. Wycena musi przewidzieć także demontaż zabudowy Gk wraz z konstrukcją w której ukryte są kanały pionowe oraz centrala podwieszana demontaż blachy obróbkowej maskującej centralę podwieszaną. Wycena musi uwzględniać także demontaż instalacji cieplnej oraz elektrycznej przy centralach. Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne służące zdemontowaniu starej instalacji w pomieszczeniu 1.31 oraz korytarzu. Obowiązkiem Wykonawcy jest utylizacja demontowanych materiałów i urządzeń.

Pytanie 2. Dla prawidłowej wyceny dotyczącej obniżenia o około 40cm lamp na hali sportowej poniżej kanału nawiewnego, prosimy o podanie typu lamp i opisanie w jaki sposób i przy zastosowaniu jakich materiałów mają być obniżone.

Odpowiedź: Typ lamp ścienna z dwoma świetlówkami. Materiały Puszka połączeniowa, kabel oraz korytka kablowe. Instalacja prowadzona na wierzchu w korycie.