



ŻMIGRÓD

Urząd Miejski w Żmigrodzie
Plac Wojska Polskiego 2-3
55-140 Żmigród
tel. 71 385 30 50
e-mail: urzad@zmigrod.com.pl

Żmigród, dnia 28 października 2020 r.

IRL.271.5.2020

Do wiadomości publicznej

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Przebudowa linii SN w m. Żmigród w rejonie ul. Wrocławskiej – Willowej**”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający **Gmina Żmigród** informuje, że do niniejszego postępowania wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

Treści zapytań oraz odpowiedzi przedstawiono poniżej.

Pytanie nr 1

Przešlo linii L-151, w którym projektuje się słup kablowy na działce nr 2/1 przebiega nad trakcją kolejową. Prosimy o udostępnienie uzgodnienia zawierającego warunki prac na linii ŚN nad trakcją i linią kolejową.

Odp.

Uzgodnienie zawierające warunki prac na linii ŚN nad trakcją i linią kolejową w obrębie działki 2/1 leży po stronie wykonawcy przed przystąpieniem do wykonania robót.

Pytanie nr 2

Teren prac kablowych znajduje się w obszarze ochrony konserwatorskiej. Prosimy o udostępnienie stosownego uzgodnienia z konserwatorem zabytków w zakresie warunków prowadzenia prac.

Odp.

Do przetargu dołączono uzgodnienia konserwatorskie.

Urząd Miejski
w Żmigrodzie

Plac Wojska Polskiego 2-3
55-140 Żmigród

tel. 71 385 30 50
e-mail: urzad@zmigrod.com.pl



ŻMIGRÓD

Urząd Miejski w Żmigrodzie
Plac Wojska Polskiego 2-3
55-140 Żmigród
tel. 71 385 30 50
e-mail: urząd@zmigrod.com.pl

Pytanie nr 3

Prace objęte zamówieniem częściowo będą prowadzone na działkach należących do właścicieli prywatnych. Prosimy o uzgodnienia z poszczególnymi właścicielami ewentualnie przekazanie informacji o warunkach wykonania prac (roszczenia finansowe lub inne za wejście na teren itp.).

Odp.

Zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym do wykonania rozbiórki niezbędna jest zgoda Właściciela obiektu, w tym przypadku TAURON Dystrybucja S.A.. Stosowne uzgodnienie w tej sprawie załączono do projektu budowlanego. Na etapie uzyskania pozwolenia na rozbiórkę linii ŚN w WAiB Starostwa Powiatowego w Trzebnicy żadna ze stron postępowania nie wniosła roszczeń finansowych oraz uwag w tej sprawie. Dodatkowo wszystkie słupy linii napowietrznej ŚN L-151 przewidziane do demontażu zlokalizowane są na działkach stanowiących własność Gminy Żmigród. W obrębie działek prywatnych demontowane są jedynie przewody linii napowietrznej ŚN. Istniejącą linię kablową ŚN 20kV typu HAKnFtA 3x120 mm² przewidzianą do unieczynnienia na odcinku od projektowanej mufy na dz. nr 3/8 do demontowanego słupa na dz. nr 3/28 należy odłączyć i pozostawić w ziemi bez jej demontowania.

Pytanie nr 4

W SIWZ zawarty jest zapis o konieczności wykonania projektu odtworzenia nawierzchni po robotach kablowych. Prosimy o informację jaki zakres ma obejmować wspomniana dokumentacja zważywszy, że większość prac ziemnych będzie wykonywana na terenach, gdzie prowadzone są prace budowlane, a istniejące drogi mają charakter nawierzchni gruntowych, po których prowadzony jest ruch sprzętu i transportu budowlanego.

Odp.

Zamawiający informuje, że nie ma konieczności wykonania projektu odtworzenia nawierzchni po robotach kablowych. Wykopy pod linie kablowe należy wykonać na głębokość 1,1 m. Po wykonaniu



ŻMIGRÓD

Urząd Miejski w Żmigrodzie
Plac Wojska Polskiego 2-3
55-140 Żmigród
tel. 71 385 30 50
e-mail: urzad@zmigrod.com.pl

podsyпки piaskowej o grubości 0,1 m kable układać linią falista w taki sposób, aby długość kabla ułożonego w wykopie była większa przynajmniej o 1:3 % od długości wykopu. Na tak ułożony kabel należy nasypać warstwę piasku o grubości 0,1 m, a pozostałą część wykopu uzupełnić gruntem rodzimym lub mieszanką kamienną granitową 0-31,5 mm o grubości 25 cm, jeżeli wykop wchodzi w nawierzchnię drogi tłuczniowej. Zamawiający dopuszcza wykonanie linii ŚN metodą bezwykopową.

Pytanie nr 5

Prosimy o informację, czy materiały z demontażu należy zutilizować we własnym zakresie, czy też przewiduje się ich zdanie na rzecz Inwestora /Właściciela sieci?

Odp.

Materiały z demontażu należy zutilizować we własnym zakresie.

Przedmiotowe wyjaśnienia treści SIWZ nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, są wiążące i stanowią jej integralną część.

Z poważaniem

Robert Lewandowski

Burmistrz Gminy Żmigród

Sprawę prowadzi: Paweł Pilarski
Referat Inwestycji i Rozwoju Lokalnego
e-mail: irl@zmigrod.com.pl, p.pilarski@zmigrod.com.pl tel: 71 385 30 50 w. 18

Urząd Miejski
w Żmigrodzie

Plac Wojska Polskiego 2-3
55-140 Żmigród

tel. 71 385 30 50
e-mail: urzad@zmigrod.com.pl