



# MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.

55-140 Żmigród, ul. Poznańska 6 tel/fax 071/385-30-31

NIP 915-180-07-14

REGON 366281952

BANK PKO BP SA NR KONTA 86 1020 5297 0000 1402 0077 8688

znak: DK/56/444/Sz/2020

Żmigród 25.11.2020

PPHU „MAX” Grzegorz Olejniczak  
CZESZÓW  
ul. Marii Konopnickiej 31

55 – 106 ZAWONIA

## WARUNKI PRZYŁĄCZENIA do sieci wodociągowej nieruchomości położonej w m. Żmigród

Na podstawie § 19 pkt.2 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz w związku z wnioskiem nr 2873 z dnia 18.11. 2020r / data wpłwu 19.11.2020 r./ Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Żmigrodzie Sp. z o.o. informuje, że dostawa wody dla projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 19/2 w AM-13 ul. Rzeźnicza 6 w Żmigrodzie będzie możliwa po spełnieniu następujących warunków :

Przyłącze wodociągowe należy wykonać według projektu technicznego przyłącza wodociągowego uzgodnionego z dostawcą wody tj. Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Żmigrodzie ul. Poznańska 6,

Projektować według następujących zasad:

1. Miejsce włączenia wody – istniejąca sieć wodociągowa PEHD 110 mm w ul. Rzeźniczej w Żmigrodzie / jak zaznaczono kolorem niebieskim na załączniku graficznym/ .
2. Ciśnienie w sieci wodociągowej w rejonie miejsca włączenia wynosi aktualnie ok.0,35 MPa.
3. Do budowy przyłącza wodociągowego zaleca się stosowanie rur PEHD o odpowiedniej średnicy , odpowiednio oznakowanych taśmą ostrzegawczą - lokalizacyjną oraz zasuw klinowych z miękkim uszczelnieniem.
4. Wodomierz zamontować w komorze technicznej w budynku , na konsoli wodomierzowej w pozycji poziomej, w miejscu wydzielonym, suchym, łatwo dostępnym, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, działaniem mrozu oraz możliwością uszkodzenia . Za zestawem wodomierzowym należy przewidzieć stosowne zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikające z normy PN-EN 1717:2002 /zawór antyskażeniowy /.
5. Po wykonaniu przyłącza należy wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyłącza przez uprawnionego geodetę.
6. Warunki pozostają aktualne przez okres dwóch lat..
7. Po wybudowaniu przyłącza wodociągowego zostanie zawarta umowa o dostawę wody , która określi odpowiedzialność za przyłącze oraz sposób rozliczeń za świadczone usługi. Do zawarcia umowy niezbędny jest dokument stwierdzający własność nieruchomości. W przypadku współwłasności umowa może zostać zawarta z właścicielem lub współwłaścicielami posiadającymi łącznie powyżej 50% udziałów.

### Uwagi dodatkowe:

- 1) Zasady użytkowania i eksploatacji przyłączy wodociągowych określone są w „Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków " dostępnym w Biurze MZGK Sp. z o.o. w Żmigrodzie ul. Poznańska 6.
- 2) W sprawach dotyczących warunków technicznych można kontaktować się z Kierownikiem Działu Komunalnego Edwardem Szaniawskim tel. 71 385 30 31 w.37, 603 796 352 .

### Otrzymują:

1. Adresat+zał.graf.

2. a/a

PREZES ZARZĄDU

Małgorzata Hołówka

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o z siedzibą w Żmigrodzie przy ul. Poznańska 6; 55-140 Żmigród,  
tel.+48 71 385 30 31, tel.+48 71 385 30 32, fax 071/385-30-32 pn-pt. 7.00 – 15.00

Spółka wpisana do KRS-000657744 w Sądzie rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy spółki: 8 400 000,00zł



MIĘTSCE WOPĘCIN

inż. Magdalena Rysiek-Zawada  
**MIEJSKI ZAKŁAD  
 GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.**  
 ul. Poznańska 6  
 55-140 ŻMIGRÓD  
 tel. 71 295 30 31

Załącznik do warunków  
 technicznych dostawy wody  
 Nr DK / 561114/SA/2020  
 z dnia 25.11.2020

- GRANICA TERENU OBJĘTEGO WNIOSEM

Woj. dolnośląskie  
 Powiat trzebnicki  
 Gmina ŻMIGRÓD – MIASTO  
 Obręb Żmigród

**MAPA ZASADNICZA**

Nr sekcji 6.156.11.03.4.2 6.156.11.03.3.1 6.156.11.03.3.2  
 6.156.11.03.4.1 6.156.11.02.2.4 6.156.11.03.1.3  
 6.156.11.03.1.4 6.156.11.03.2.3 6.156.11.02.2.2 6.156.11.03.1.1 6.156.11.03.1.2 6.156.11.03.2.1 6.157.11.23.4.4 6.157.11.23.3.3 6.157.11.23.3.4 6.157.11.23.4.3

1. Mapa wykonana na podstawie numerycznej mapy zasadniczej opracowanej w 2010r.
2. Uł. pod współrzędnych "2000", poziom odniesienia "Transzdat 1960".
3. Treść wektorowa opracowana wg instrukcji I-1 "Mapa zasadnicza" z 1998r.

Skala 1:500  
 skeshol.com 1:2000