



Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

„Dolina Baryczy” sp. z o.o.

56-300 Milicz, ul. Rynek 21

tel./fax 071 38 40 987 www.pgkdolinarbaryczy.pl e-mail: biuro@pgkdolinarbaryczy.pl

I.dz. W TZ-584/EJ/2017

Milicz, 13.02.2018

Inwestor:

Gmina Żmigród
pl. Wojska Polskiego 2-3
55-140 Żmigród

Pełnomocnik:

Piotr Dominiczak
Pracownia Architektoniczna
ul. Ledóchowskiego 63
63-400 Ostrów Wielkopolski

WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o. w Miliczu zapewnia odbiór ścieków bytowych do kanalizacji sanitarnej oraz wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej z planowanej inwestycji budowy przyszłokolnej krytej pływalni na działkach nr 43, 1/1, 1/6, AM-13, obręb Żmigród, położonych przy ul. Sienkiewicza w Żmigrodzie, zgodnie z opisanymi poniżej warunkami.

1. Kanalizacja sanitarna

- 1.1. Jako miejsce wpięcia wyznacza się istniejące studzienki rewizyjne na działkach nr 43, 1/3, 1/1, AM-13, obręb Żmigród. Miejsce wpięcia zaznaczono na załączonym planie sytuacyjnym.
- 1.2. Wpięcie przyłącza kanalizacji do studzienki rewizyjnej (wskazanej jako miejsce wpięcia) wymaga wykonania przejścia szczelnego dla rury PVC/PP, zgodnie z poniższymi wymaganiami:
 - Otwór w studni należy wywiercić przy użyciu specjalistycznego sprzętu dostosowanego do wiercenia w betonie. Należy zapewnić gładkie krawędzie otworu.
 - Wykonanie otworu wlotowego nie może dopuścić do uszkodzenia studni.
 - Otwór wlotowy należy posadzić w sposób zapewniający wymagany spadek przewodu i kąt $\geq 90^\circ$ w stosunku do odpływu.
 - W otworze należy umieścić uszczelkę *In situ* i zamocować w niej kielich.
 - W przypadku posadowienia otworu wlotowego na wysokości powyżej 1 m od dna studzienki, wewnątrz studzienki należy umieścić rurę spadową o tej samej średnicy co rura dopływowa i skierować ją bezpośrednio nad kietę.
 - Należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia w studni powstałe w trakcie wykonywania prac.

Powyższe prace należy wykonać w obecności i pod nadzorem pracownika PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o.

- 1.3. Przyłącze wykonać z rur i kształtek litych PVC lub PP SN8, o średnicy wynikającej z obliczeń hydraulicznych, jednak nie mniejszej niż 160 mm, łączonych kielichowo na uszczelkę, charakteryzujących się niezbędnymi właściwościami wytrzymałościowymi, odpornością na ścieranie, korozję i temperaturę.

- 1.4. Na każdej zmianie kierunku przebiegu przyłącza należy wykonać studzienkę rewizyjną min. Dn315.
- 1.5. Rury kanalizacyjne należy układać na głębokości poniżej strefy przemarzania tj. min. 0,8 m do wierzchu rury. Dopuszcza się mniejsze przykrycie przyłącza pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia przed przemarzaniem rur (np. obsypanie żużlem lub keramzytem o grubości warstwy około 30 cm).
- 1.6. Przed przyłączeniem urządzeń sanitarnych (np. kratka ściekowa, WC, zlew) znajdujących się w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu terenu, należy bezwzględnie zainstalować w miejscach łatwo dostępnych urządzenia przeciwzalewowe, o konstrukcji umożliwiającej ich szybkie zamknięcie ręczne lub samoczynne.
- 1.7. Do sieci kanalizacyjnej sanitarnej można wprowadzać jedynie ścieki bytowe.

2. Kanalizacja deszczowa

- 2.1. Jako miejsce wpięcia do kanalizacji wyznacza się istniejące studzienki rewizyjne na rurociągu Dn300 w działce nr 43, AM-13, obręb Żmigród, o rzędnych 90.16/88.93, 89.99/88.80, 89.94/88.73, 89.94/88.70.
- 2.2. Włączenie przyłącza kanalizacji deszczowej do studzienki rewizyjnej (wskazanej jako miejsce wpięcia) wymaga wykonania przejścia szczelnego dla rury PVC/PP, zgodnie z poniższymi wymaganiami:
 - Otwór w studni należy wywiercić przy użyciu specjalistycznego sprzętu dostosowanego do wiercenia w betonie. Należy zapewnić gładkie krawędzie otworu.
 - Wykonanie otworu wlotowego nie może dopuścić do uszkodzenia studni.
 - Otwór wlotowy należy posadzić w sposób zapewniający wymagany spadek przewodu i kąt $\geq 90^\circ$ w stosunku do odpływu.
 - W otworze należy umieścić uszczelkę *In situ* i zamocować w niej kielich.
 - Należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia w studni powstałe w trakcie wykonywania prac.
 Powyższe prace należy wykonać w obecności i pod nadzorem pracownika PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o.
- 2.3. Przyłącze wykonać z rur i kształtek litych PVC lub PP, SN8, o średnicy wynikającej z obliczeń hydraulicznych, jednak nie mniejszej niż 160 mm, łączonych kielichowo na uszczelkę, charakteryzujących się niezbędnymi właściwościami wytrzymałościowymi, odpornością na ścieranie, korozję i temperaturę.
- 2.4. Rury kanalizacyjne należy układać na głębokości poniżej strefy przemarzania tj. min. 0,8 m do wierzchu rury. Dopuszcza się mniejsze przykrycie przyłącza pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia przed przemarzaniem rur (np. obsypanie żużlem lub keramzytem o grubości warstwy około 30 cm).
- 2.5. Na każdej zmianie kierunku przebiegu przyłącza kanalizacyjnego należy wykonać studzienkę rewizyjną min. Dn315.
- 2.6. Do sieci kanalizacji deszczowej można wprowadzać jedynie wody opadowe i roztopowe.

3. Pozostałe warunki:

- 3.1. Dokumentację projektową w zakresie włączenia do sieci kanalizacji należy przedłożyć do uzgodnienia.
- 3.2. Przed rozpoczęciem robót związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego należy dokonać zgłoszenia o zamiarze budowy do PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o. w trybie art. 29a ustawy Prawo budowlane lub do Starostwa Powiatowego w Trzebnicy w trybie art. 30 ustawy Prawo budowlane.

- 3.3. Po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 2.1 można przystąpić do wykonania robót. **Termin wykonania włączenia do sieci kanalizacji należy uzgodnić z PGK najpóźniej 2 dni przed dokonaniem włączenia, tel. 71/38 53 552 71. Wykonane włączenie do studzienki rewizyjnej przed zasypaniem podlega odbiorowi, który zostanie przeprowadzony przez uprawnionego pracownika PGK. Z odbioru zostanie sporządzony protokół potwierdzający przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Użytkownik sieci zobowiązany jest do zapewnienia uprawnionemu pracownikowi PGK dokonania odczytu stanu wodomierza, który zostanie zapisany w protokole potwierdzającym przyłączenie nieruchomości.**
- 3.4. Zgodnie z art. 43 ust. 1 Prawa budowlanego, przyłącza kanalizacyjne podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej położenie ich na gruncie. Przy czym obowiązkowi geodezyjnego wyznaczenia, nie podlega przyłącze, jeżeli jego połączenie z siecią znajduje się na tej samej działce co przyłącze lub na działce do niej przyległej.
- 3.5. Roboty instalacyjno-montażowe związane z przyłączeniem może wykonać jednostka gospodarcza lub osoba fizyczna.
- 3.6. Odprowadzanie ścieków do sieci nastąpi w momencie wpięcia wybudowanego przyłącza do sieci kanalizacyjnej. Użytkownik sieci zobowiązany jest do zawarcia z PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o. umowy o odprowadzanie ścieków.
- 3.7. **Wymaga się, aby czyszczenie filtrów i zrzut ścieków z projektowanego obiektu krytej pływali odbywało się w porze nocnej.**
- 3.8. Niniejsze warunki techniczne są ważne przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.

Agnieszka Kużaj
Kierownik
Dział Techniczny i Realizacji Inwestycji

Załącznik: Mapa sytuacyjna z miejscem wpięcia.