



- LEGENDA:**
- instalacja wody zimnej
 - ELEKTRYCZNY PODGRZEWACZ POLEMNOŚCIOWY**
Q=5i o mocy 1,5kW
zabudowoc pod umywalką
 - instalacja kanalizacji sanitarnej
 - pion kanalizacji sanitarnej
 - trójnik ks
 - Ts3 grzejnik c.o.
 - instalacja c.o. zasłanie/powrót
 - 16x16 średnica rury c.o.
 - 300W moc obliczeniowa
 - 20°C wymogona temp.w pomieszczeniu
 - R1 rozdzielacz
 - R1 - Wymiary szerokość/wysokość/głębokość [mm] 553 x 361 x 90 - 9 obiegów
 - R2 - Wymiary szerokość/wysokość/głębokość [mm] 453 x 361 x 90 - 7 obiegów
 - instalacja gazowa
 - N nowotrzaski okienne
 - 30m3/h

<div></div> <div>BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH "ABAKUS"</div> <div>mgr inż. arch. Wojciech Lubkiewicz</div> <div>55-200 Oława, Stanowice ul. Różana 11</div> <div>tel. 0/693-103-766, tel / fax 71/ 301-82-20, e-mail: wojlub@tlen.pl</div>			
INWESTOR:	Gmina Żmigród, pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród	DATA OPRACOWANIA:	LUTY 2019
TEMAT:	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Radziądzu: przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na cele dydaktyczne	BRANŻA:	INSTALACJE SANITARNE
ADRES:	55-140 Żmigród, Radziążdz ul. Szkolna 2, dz. nr 190 obręb Radziążdz	upr. nr 129/DOŚ/10	
PROJEKTANT(S):	mgr inż. Anna Dąbrowska	upr. nr 153/DOŚ/10	
SPRAWDZAJĄCY(S):	mgr inż. Agnieszka Kosyła		
SKALA 1:50	RZUT PIĘTRA. INSTALACJE C.O.		Rys. IS-06